



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Nic Waals institutt (avd. av Lovisenberg diakonale sykehus)
Bygningskode	AN25
Adresse	Spångbergvn 25, Ullevål
Eierforhold	Leide lokaler
Bruk	UIO benytter lokaler i 1. etasje
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	25.09.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver: UIO						
Område: Andre						
Bygning: Nic. Waals institutt						
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
7645252	Terapirom 3	10.01.2014	30.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
6898357	Terapirom 2	10.01.2014	30.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
6898035	Fellesområde/ kaffekrok	10.01.2014	30.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
7536030	Personalrom	10.01.2014	30.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.