



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Sogn arena
Bygningskode	GA20
Adresse	Klaus Torgårdsv. 3, Gaustad
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	UIO leier kontorer fra og med 2. etasje
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	25.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Gautstad					
Bygning:	Sogn arena					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
7532260	Kontorlandskap vest, ledelse, 2. etasje	06.02.2014	24.04.2014	33 +/- 4	30 Bq/m³	
7531668	Resepsjon, øst, 2. etasje	06.02.2014	24.04.2014	21 +/- 3	20 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.