




RADONDOKUMENTASJON

Bygning	MOLTKE MOES VEI 18 BLINDERN BARNESTUER
Bygningskode	BL43
Adresse	Moltke Moes vei 18
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	Februar 2014 (trinn 2)
Planlagt oppfølgende måling	2017/18
Status	Lave radonverdier i brukstiden
Sist oppdatert	10.10.2014
Historikk Det ble målt høy årsmiddelverdi i kjøkkenet vinteren 2012/13. (Vedlegg 2) Oppfølgende målinger i mars - april 2014 med logging time for time viste tilstrekkelig lave verdier i brukstiden så lenge ventilasjonsanlegget er i normal drift. Se måling. (Vedlegg 1)	



COMMENT

Moltke Moesv 18 2403-040414





VEDLEGG 2: Sporfilmmålinger 2012/13

Radonor								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver: UIO								
Område: Vestre Blindern								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6473052	Moltke Moes vei 18	12	1	25.01.2013	05.04.2013	40 +/- 11	30 Bq/m³	
6473706	Moltke Moes vei 18	29	2	25.01.2013	05.04.2013	78 +/- 12	60 Bq/m³	
6473953	Moltke Moes vei 18	K03	k	25.01.2013	05.04.2013	670 +/- 82	520 Bq/m³	ikke oppholdsrom
6477368	Moltke Moes vei 18	19	1	25.01.2013	05.04.2013	76 +/- 14	60 Bq/m³	
6479166	Moltke Moes vei 18	17	1	25.01.2013	05.04.2013	178 +/- 25	140 Bq/m³	kjøkken
Det er målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m ³ i kjøkken, 1. etasje.								