



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	MOLTKE MOES VEI 22 BLINDERN BARNESTUER
Bygningskode	BL45
Adresse	Moltke Moes vei 22
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	14.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6462980	Moltke Moes vei 22	14	1	25.01.2013	05.04.2013	48 +/- 12	40 Bq/m³	
6463756	Moltke Moes vei 22	25	2	25.01.2013	05.04.2013	88 +/- 15	70 Bq/m³	
6467559	Moltke Moes vei 22	K03	k	25.01.2013	05.04.2013	435 +/- 55	330 Bq/m³	Ikke oppholdsrom
6470413	Moltke Moes vei 22	15	1	25.01.2013	05.04.2013	48 +/- 12	40 Bq/m³	
6476808	Moltke Moes vei 22	16	1	25.01.2013	05.04.2013	128 +/- 19	100 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.