



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	CHATEAU NEUF
Bygningskode	BL38
Adresse	Slemdalsveien 15
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes av UIO og SIO
Siste radonmåling	2011/12
Planlagt oppfølgende måling	2016/17 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	10.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2011/12 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2011/12

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:		UIO						
Område:		Nedre Blindern						
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
430286	Chateau Neuf	K06 Kontor	KJ	19.10.2011				Sporfilm borte
149132	Chateau Neuf	K01 Mørkerom	KJ	19.10.2011	17.04.2012	15 +/- 4	60 Bq/m³	
345360	Chateau Neuf	K40 "Backstage"	KJ	19.10.2011	17.04.2012	72 +/- 10	10 Bq/m³	
485336	Chateau Neuf	Kontor driftsleder	1	19.10.2011	17.04.2012	12 +/- 3	10 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.