



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	KJEMIBYGNINGEN
Bygningskode	BL23
Adresse	Sem Sælands vei 26
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2011/12
Planlagt oppfølgende måling	2016/17 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	10.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2011/12 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. og 2. kjeller og underetasje (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2011/12

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Nedre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
354402	Kjemibygningen	U69 Sentrallager	UE	19.10.2011	07.03.2012	25 +/- 5	20 Bq/m³	
213718	Kjemibygningen	MU42 Ionelab	UE	19.10.2011	07.03.2012	19 +/- 4	20 Bq/m³	
490365	Kjemibygningen	Gang ved UK 11	K2	19.10.2011	07.03.2012	85 +/- 12	70 Bq/m³	
522903	Kjemibygningen	UK39 Lab	K1	19.10.2011	07.03.2012	7 +/- 3	10 Bq/m³	
460854	Kjemibygningen	UK33 Kontor	K1	19.10.2011	07.03.2012	10 +/- 3	10 Bq/m³	
401373	Kjemibygningen	UK53 Lab	K1	19.10.2011	07.03.2012	16 +/- 4	10 Bq/m³	
194106	Kjemibygningen	UK39 Lab	K1	19.10.2011	07.03.2012	21 +/- 4	20 Bq/m³	
400937	Kjemibygningen	UK16 Målerom	K1	19.10.2011	07.03.2012	38 +/- 6	30 Bq/m³	
539597	Kjemibygningen	UK32 Trimrom	K1	19.10.2011	07.03.2012	30 +/- 6	20 Bq/m³	
368139	Kjemibygningen	UU72 Rontgen	UE	19.10.2011				Sporfilm borte
349673	Kjemibygningen	UU22 Verksted	UE	19.10.2011	07.03.2012	14 +/- 4	10 Bq/m³	
347936	Kjemibygningen	Lager v/ auditorier	K1	19.10.2011	07.03.2012	18 +/- 4	10 Bq/m³	
523416	Kjemibygningen	ØK11 Lab	K1	19.10.2011	07.03.2012	48 +/- 7	40 Bq/m³	
169906	Kjemibygningen	ØK22 Katalyse	K1	19.10.2011	07.03.2012	19 +/- 4	20 Bq/m³	
267478	Kjemibygningen	ØK38 Lab	K1	19.10.2011	07.03.2012	17 +/- 4	10 Bq/m³	
347197	Kjemibygningen	ØK21 Lab	K1	19.10.2011	07.03.2012	21 +/- 5	20 Bq/m³	
460370	Kjemibygningen	ØK50 Kontor	K1	19.10.2011	07.03.2012	10 +/- 3	10 Bq/m³	
330061	Kjemibygningen	ØK58 Lab	K1	19.10.2011	07.03.2012	30 +/- 5	20 Bq/m³	
201226	Kjemibygningen	Kantine/ vestibyle	UE	19.10.2011	07.03.2012	16 +/- 4	10 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrænse på 100 Bq/m³ i noe rom.