



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	NIELS HENRIK ABELS HUS
Bygningskode	BL14
Adresse	Moltke Moes vei 35
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	14.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og underetasje. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6461347	Niels Henrik Abels hus	K18	k	25.01.2013	05.04.2013	86 +/- 15	70 Bq/m³	
6464481	Niels Henrik Abels hus	K10	k	25.01.2013	05.04.2013	67 +/- 13	50 Bq/m³	
6465223	Niels Henrik Abels hus	K27	k	25.01.2013	05.04.2013	23 +/- 10	20 Bq/m³	
6467609	Niels Henrik Abels hus	K233	k	25.01.2013	05.04.2013	14 +/- 10	10 Bq/m³	
6468219	Niels Henrik Abels hus	UE06	ue	25.01.2013	05.04.2013	13 +/- 5	10 Bq/m³	
6469878	Niels Henrik Abels hus	K11	k	25.01.2013	05.04.2013	88 +/- 13	70 Bq/m³	
6469977	Niels Henrik Abels hus	UE35	ue	25.01.2013	05.04.2013	7 +/- 4	< 10 Bq/m³	
6473938	Niels Henrik Abels hus	K01	k	25.01.2013	05.04.2013	132 +/- 20	100 Bq/m³	
6476121	Niels Henrik Abels hus	K42	k	25.01.2013	05.04.2013	63 +/- 13	50 Bq/m³	
6476972	Niels Henrik Abels hus	UE03	ue	25.01.2013	05.04.2013	43 +/- 12	30 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.