



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>SOPHUS BUGGES HUS</b>
<b>Bygningskode</b>	BL05
<b>Adresse</b>	Nils Henrik Abelsv 36
<b>Eierforhold</b>	UIOs egen bygning
<b>Bruk</b>	Benyttes i sin helhet av UIO
<b>Siste radonmåling</b>	2012/13
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2017/18 - sporfilmmåling
<b>Status</b>	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
<b>Sist oppdatert</b>	14.10.2014
<b>Historikk</b>	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



## VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>									
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER									
Oppdragsgiver: <b>UIO</b>									
Område: <b>Vestre Blindern</b>									
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Kommentar	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6460695	Sophus Bugges hus	110	1	21.01.2013	05.04.2013		11 +/- 9	< 10 Bq/m <sup>3</sup>	
6461024	Sophus Bugges hus	K09	k	21.01.2013	05.04.2013		63 +/- 12	50 Bq/m <sup>3</sup>	
6461214	Sophus Bugges hus	K24	k	21.01.2013	05.04.2013		11 +/- 9	< 10 Bq/m <sup>3</sup>	
6467708	Sophus Bugges hus	130	1	21.01.2013	05.04.2013		12 +/- 5	10 Bq/m <sup>3</sup>	
6467864	Sophus Bugges hus	123	1	21.01.2013	05.04.2013		13 +/- 5	10 Bq/m <sup>3</sup>	
6473151	Sophus Bugges hus	K13	k	21.01.2013	05.04.2013		90 +/- 16	70 Bq/m <sup>3</sup>	
6477566	Sophus Bugges hus	127	1	21.01.2013	05.04.2013		12 +/- 9	10 Bq/m <sup>3</sup>	
6479646	Sophus Bugges hus	K27	k	21.01.2013	05.04.2013		95 +/- 14	70 Bq/m <sup>3</sup>	
6480438	Sophus Bugges hus	K29	k	21.01.2013	05.04.2013		52 +/- 11	40 Bq/m <sup>3</sup>	
6481683	Sophus Bugges hus	109	1	21.01.2013	05.04.2013		11 +/- 5	< 10 Bq/m <sup>3</sup>	

**Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noen oppholdsrom.**