



# RADONDOKUMENTASJON

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Bygning</b>                     | <b>SOPHUS LIES<br/>AUDITORIUM</b>  |
| <b>Bygningskode</b>                | BL15   |
| <b>Adresse</b>                     | Moltke Moes vei 35   |
| <b>Eierforhold</b>                 | UIOs egen bygning  |
| <b>Bruk</b>                        | Benyttes i sin helhet av UIO   |
| <b>Siste radonmåling</b>           | 2012/13  |
| <b>Planlagt oppfølgende måling</b> | 2017/18 - sporfilmmåling   |
| <b>Status</b>                      | Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom   |
| <b>Sist oppdatert</b>              | 14.10.2014   |
| <b>Historikk</b>                   | <p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og underetasje. (Vedlegg 1)</p> |



## VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

| <h1>Radonor</h1>   |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |
|--|------------------------|------|--------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------------|
| RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |
| Oppdragsgiver:   | UIO                    |      |        |            |            |            |                             |                  |
| Område:  | Vestre Blindern        |      |        |            |            |            |                             |                  |
| Brikkenummer   | Bygning                | Rom  | Etasje | Startdato  | Sluttdato  | Målt verdi | Beregnet årsmiddel          | Kommentar        |
| 6459291  | Sophus Lies Auditorium | K112 | k      | 25.01.2013 | 05.04.2013 | 32 +/- 11  | <b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>  |                  |
| 6472807  | Sophus Lies Auditorium | UE26 | ue     | 25.01.2013 | 05.04.2013 | 199 +/- 27 | <b>150 Bq/m<sup>3</sup></b> | Ikke oppholdsrom |
| 6472872  | Sophus Lies Auditorium | 114  | 1      | 25.01.2013 | 05.04.2013 | 38 +/- 11  | <b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>  |                  |
| 6476303  | Sophus Lies Auditorium | K111 | k      | 25.01.2013 | 05.04.2013 | 39 +/- 11  | <b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>  |                  |
| 6478044  | Sophus Lies Auditorium | UE17 | ue     | 25.01.2013 | 05.04.2013 | 77 +/- 14  | <b>60 Bq/m<sup>3</sup></b>  |                  |
|  |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |
|  |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |
|  |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |
|  |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |
|  |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |
|  |                        |      |        |            |            |            |                             |                  |

**Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noen oppholdsrom.**