



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskerhybler Blindernvn 42
Bygningskode	FB 02
Adresse	Blindernvn 42
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Forskerhybler
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	26.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle hybler	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Forskerboliger						
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
9468158	Forskerhybel FB02, Blindernveien 42 102	Stue	02.11.2013	30.01.2014	123 +/- 8	90 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6886931	Forskerhybel FB02, Blindernveien 42 201	Stue	02.11.2013	30.01.2014	81 +/- 6	60 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6886592	Forskerhybel FB02, Blindernveien 42 101	Stue	02.11.2013	30.01.2014	100 +/- 7	80 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³