



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskerboliger Blindernvn 46
Bygningskode	FB 11
Adresse	Blindernvn 46
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Forskerboliger
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	26.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Forskerboliger						
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
2691384	Leilighet FB11, Blindernveien 46 101	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	44 +/- 5	30 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6874960	Leilighet FB11, Blindernveien 46 101	Stue	02.11.2013	30.01.2014	38 +/- 4	30 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6889935	Leilighet FB11, Blindernveien 46 201	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	24 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6872857	Leilighet FB11, Blindernveien 46 201	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³