



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Domus Athletica
Bygningskode	GA10
Adresse	Trimvn 4, Blindern
Eierforhold	Leide lokaler
Bruk	UIO leier tid i enkelte lokaler
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	25.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom. Bygningen driftes av SIO som også har gjort egne radonmålinger.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver: UIO						
Område: Gaustad						
Bygning: Domus athletica						
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
741014	Resepsjon	18.02.2014	25.04.2014	51 +/- 5	40 Bq/m³	
335302	Sal 1 E	18.02.2014	25.04.2014	40 +/- 4	40 Bq/m³	
718618	Store herregard. (borte)	18.02.2014				Borte
763450	Svømmehallen	18.02.2014	25.04.2014	39 +/- 4	30 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.