



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Gaustadalléen 23 C (MiNaLab)
Bygningskode	GA05
Adresse	Gaustadalléen 23 C
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	UIO leier laboratorier, kontorer og undervisningslokaler
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19 – Oppfølgende langtidsmåling
Status	Lave verdier i alle rom
Sist oppdatert	20.04.2015
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et laboratorium og et kontor.</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1> <p>RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER</p>						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Gaustad					
Bygning:	Gaustadalléen 23 C (MiNaLab)					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6876825	, Renlab, 2. etasje	04.02.2014	11.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
6884985	02.6, Kontor, 2. etasje	04.02.2014	11.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	
Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i oppholdsrom.						