

# RADONDOKUMENTASJON

| Bygning                     | Tøyen UIO – TØ04  |
|-----------------------------|---|
| Bygningskode                | TØ04 – UIO  |
| Adresse                     | Sars gate 1, 0562 Oslo  |
| Eierforhold                 | UIOs egen bygning   |
| Bruk                        | Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie   |
| Siste radonmåling           | Vinteren 2023 - sporfilm  |
| Planlagt oppfølgende måling | Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.   |
| Status                      | Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.   |
| Sist oppdatert              | 04.10.2023.   |
| Historikk                   | <p>Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.</p> |

## VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ04 – rom 118, 120, 130, K50 og K51.

| Sted | Rom  | Etasje   | Startdato  | Sluttdato  | Rodonverdi i brukstiden | Radonverdi hele perioden | Kommentar                                |
|------|------|----------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| TØ04 | 118  | 1 etasje | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 38 BQ m3                | 145 BQ m3                | Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA. |
| TØ04 | 120  | 1 etasje | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 37 BQ m3                | 65 BQ m3                 | Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA. |
| TØ04 | 130  | 1 etasje | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 24 BQ m3                | 43 BQ m3                 | Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA. |
| TØ04 | K 50 | U etasje | 30.08.2023 | 06.09.2023 | 64 BQ m3                | 308 BQ m3                | Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA. |

|      |      |          |            |            |           |           |   |
|------|------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| TØ04 | K 51 | U etasje | 30.08.2023 | 06.09.2023 | 295 BQ m3 | 787 BQ m3 | Radonnivå<br>høyere enn<br>anbefaling fra<br>DSA. |
|------|------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---|