

Kopimottaker/-e

radon@pelias.no

Universitetet i Oslo

TØ04 Geologisk museum

0562 OSLO

Norge

RAPPORT - MÅLING AV RADON MED LUKKET CR-39 SPORFILM

Årsmiddelverdi

Måling av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket CR-39 sporfilm. Mer informasjon på siste side
Sporfilm ankommet laboratoriet 18-04-2023

Høyeste årsmiddelverdi

734 Bq/m³¹ Information gitt av kunden.

Resultatene gjelder for den mottatte prøven.

For informasjon om årsmiddelverdi og grenseverdier, se siste side

Opplysninger om eiendommen

Opplysninger er fremskaffet av Erling Rune Mo Høie, som er ansvarlig for at måleveiledning ble fulgt i sin helhet.

Måleadresse ¹

TØ04 Geologisk museum, 0562, OSLO, Norge

Gårds-/bruksnr. ¹ 321402Type eiendom ¹ ArbeidsplassByggeår ¹Grunnmur ¹ -Ventilasjon ¹ Balansert uten varmegjenvinningAntall etasjer ¹ 5

Målte radonverdier

Sporfilmkode	Måleperiode ¹	Romnavn ¹	Romtype ¹	Etasje ¹	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
620629758	07-02-2023 - 13-04-2023	103 på pult	Hall	1	75 ± 10 Bq/m ³	76 Bq/m ³	
622752483	07-02-2023 - 13-04-2023	K50 pc skjerm	Hall	0	366 ± 50 Bq/m ³	372 Bq/m ³	
620643502	07-02-2023 - 13-04-2023	110 pc skjerm	Hall	1	85 ± 20 Bq/m ³	85 Bq/m ³	
622877611	07-02-2023 - 13-04-2023	120 på pult	Hall	1	147 ± 20 Bq/m ³	147 Bq/m ³	
621530336	08-02-2023 - 13-04-2023	K51 pc skjerm	Hall	0	723 ± 100 Bq/m ³	734 Bq/m ³	
622756575	07-02-2023 - 13-04-2023	K66 inn i sprekk høyre side	Hall	0	541 ± 70 Bq/m ³	550 Bq/m ³	
620801225	07-02-2023 - 13-04-2023	131 homo erectus	Hall	1	104 ± 20 Bq/m ³	106 Bq/m ³	
622032837	07-02-2023 - 13-04-2023	192 brannskap	Hall	1	81 ± 10 Bq/m ³	82 Bq/m ³	
622332039	07-02-2023 - 13-04-2023	118 på pult	Hall	1	141 ± 20 Bq/m ³	143 Bq/m ³	

Anmerkninger til målingen

-

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no

Denne rapport kan kun gjengis i sin helhet, med mindre laboratorium som har utarbeidet den skriftlig har godkjent annet på forhånd.

Bjorn Bakke (elektronisk signatur)

Underskrift av rapporteringsansvarlig ved Eurofins Radonlab AS

Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB.
Akkreditert analyse (SWEDAC akkred.nr. 10243)