

# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>Tøyen UIO – TØ03</b>
Bygningkode	TØ03 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie
Siste radonmåling	Vinteren 2023 - sporfilm
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
<b>Status</b>	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	04.10.2023.
<b>Historikk</b>  Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.	

## VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ03 – rom K15.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Radonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ03	K15	U etasje	06.09.2023	13.09.2023	997 BQ m3	884 BQ m3	Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA.