



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Søsterhjemmet
Bygningskode	GV06
Adresse	Kirkevn 166, Ullevål
Eierforhold	Leide lokaler
Bruk	UIO leier kontorlokaler i 2. etasje
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2014/15
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	25.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom. Målingen ble imidlertid kun utført som korttidsmåling. Langtidsmåling gjennomføres vinteren 2014/2015.	

